

## ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 26  
телефон: 056/840915-19; факс: 056/841314  
електронна поща: obshtina@burgas.bg  
www.burgas.bg 



## BURGAS MUNICIPALITY

26, Aleksandrovska Street, 8000 Burgas, Bulgaria  
Phone: +35956/840915-19; Fax: +35956/841314  
e-mail: obshtina@burgas.bg  
www.burgas.bg 

*Там  
17589  
27.10.25*



**ЧРЕЗ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС**

**ДО  
АДВ. ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК**



**ОТНОСНО:** Питане с вх.№ 61-00-398/16.10.2025г. на Общински съвет – Бургас от арх. Дилян Георгиев, общински съветници

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАДЖИЯНЕВ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,**

В съответствие с глава IX на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и в отговор на Ваше писмо изх. № 08-00-5326/16.10.2025 г., относно запущени дъждоприемни шахти, предоставяме следния отговор на поставените от Вас въпроси:

**По т. 1.** В периода 21–22.10.2025 г. от „Консорциум Почистване Бургас“ ООД бяха проверени всички дъждоприемни шахти и линейни отводнителни на ул. „Георги Раковски“. Почистени бяха 42 бр. дъждоприемни шахти и 3 бр. линейни отводнителни. При огледа е констатирано следното:

- Дъждоприемните шахти на ъгъла на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Георги С. Раковски“ нямат необходимата хоризонтална проводимост.
- Линейните отводнителни на кръстовището на ул. „Уилям Гладстон“ с ул. „Георги Раковски“ нямат необходимата хоризонтална проводимост.
- Върху част от линейния отводнител на кръстовището на ул. „Цар Калоян“ с ул. „Георги Раковски“ на пътното платно е излята асфалтова смес, което нарушава проводимостта му.

**По т. 2.** При почистването на шахтите се наблюдава наличие на ситна фракция чакъл, но не е установено дали произхожда е от извършени СМР.

**По т. 3.** При извършен оглед след проливните валежи в зоната на междублоковите паркинги зад сградата, намираща се на бул. „Княгиня Мария Луиза“, ПИ 07079.614.4 и 07079.614.128, се установиха запущвания на линейните отводнителни, които бяха почистени в периода 11–12.10.2025 г.

**По т. 4.** Всички дъждоприемни шахти и линейни отводнителни в района са почистени от „Консорциум Почистване Бургас“. Запушванията, които не са от компетентността на почистващата фирма, са подадени към ЦАУ „Приморие“ за уведомяване на ВиК и последващи действия.

**По т. 5.** Почистването на дъждоприемните шахти се извършва целогодишно по предварителен график. Промени в графика са възможни при възникване на непредвидени обстоятелства, като фирмата-изпълнител уведомява общината в рамките на деня. Ежедневно инспектори от дирекция „Околна среда“ извършват проверки на заложените в графика за деня шахти за почистване. В случай че се установи неспазване на графика или некачествено изпълнение на дейността, фирмата се санкционира.

**С уважение,**

**СТАНИМИР АПОСТОЛОВ**

За заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология,  
дигитализация и адаптация към промените на климата“

Съгласно Заповед 3331/08.10.2025г.